

Teilnetze und Kapazitätsauslastung Trafostationen per Februar 2025					(wenn Auslastungsgrad > 100% -> PVA gedrosselt)			
Ort	Netz	Eigentümer	Trafo Nr.	Name TS	Trafogrösse [kVA]	Summe EEA	Auslastungsgrad	Bemerkung/Massnahme
Riedt	MS	EWE		Bädlistrasse	630	--	--	wird 2025 gebaut
Riedt	MS	EWE		Götighoferstrasse	630	--	--	wird 2025 gebaut
Erlen	MS	EWE		Kümmertshauserstrasse	630	550	87.3	
Erlen	MS	EWE		Rösslistrasse	400	240	60.0	
Erlen	MS	EWE	1 + 2	Bahnhofquartier	1260	300	23.8	
Riedt	MS	EWE		Obererlen	1000	860	86.0	
Erlen	MS	EWE		Schmitte	400	130	32.5	
Eppishausen	MS	EWE		Schloss	630	90	14.3	
Erlen	MS	EWE		Schulhaus	630	370	58.7	
Erlen	MS	EWE		Schöntalstrasse	400	200	50.0	
Riedt	MS	EWE		Wettstein	630	600	95.2	Bau TS Bädlistrasse
Riedt	MS	EWE		Mühle	630	400	63.5	
Riedt	MS	EWE		Oberriedt	630	620	98.4	Bau TS Götighoferstrasse
Ennetaach	MS	EWE		Ennetaach	400	370	92.5	wird 2025 saniert / 630kVA
Ennetaach	MS	EWE		Industrie Ennetaach	400	200	50.0	
Erlen	MS	EWE		Messstation Erlen	630	30	4.8	
Ennetaach	MS	EWE		Südhalde	400	230	57.5	
Kümmertshausen	MS	EW LRB		Löwenhaus Kü_hausen	160	105	65.6	
Buchackern	MS	EWE		Buchackern Süd	630	--	--	wird 2025 gebaut
Buchackern	MS	EWE		Buchackern Dorf	630	515	81.7	Trafowechsel 2024
Buchackern	MS	EWE		Talacker	100	30	30.0	Bau TS Buchackern Süd
Kümmertshausen	MS	EWE		Kümmertshausen Ost	400	350	87.5	
Kümmertshausen	MS	EWE		Kümmertshausen West	630	430	68.3	Trafowechsel 2024
Erlen	MS	EWE		Lenzenhausstrasse	630	--	--	neu erstellt
Engishofen	MS	EWE		Engishofen Dorf	400	565	141.3	Bau TS Lerchenhof
Engishofen	MS	EWE		Lerchenhof	630	--	--	Im Bau
Erlen	NS	Privat		Aachtal Futter	630	125	19.8	
Erlen	MS	Privat	TS2 + 3	Lista AG	2600	1500	57.7	
Erlen	MS	Privat	TS1	Signer AG	1250	611	48.9	
Erlen	MS	Privat		Stadler Rail	1000	300	30.0	